Anexa nr. 10
la ordinul MS nr. 729 din 04.09.2024

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU SĂNĂTATE PUBLICĂ

MD 2028, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi 67A, Tel. +373 22 574 501;Fax. +373 22 729 725, https://ansp.md e-mail: office@ansp.gov.md

LISTĂ DE VERIFICARE
Nr. 1.10
privind starea sanitară a instituțiilor de învățământ primar, secundar, ciclul I și II, și profesional tehnic

I. Numele, prenumele și funcțiile inspectorilor care efectuează controlul:_____
_____
_____

II. Persoana și obiectul supuse controlului:
Denumirea persoanei_____
_____
Sediul juridic, cod fiscal _____
_____
Numele, prenumele conducătorului persoanei supuse controlului/reprezentantului acesteia _____
_____
_____
Unitatea structurală/funcțională supusă controlului (denumirea) _____
_____
_____
Sediul unității structurale/funcționale _____
_____
Alte date caracteristice ale unității (după caz):_____

III. Informații despre persoana supusă controlului necesare pentru evaluarea riscului[1]:

INFORMAȚII[2]	**Disponibile înainte de efectuarea controlului**	**Verificate (se verifică în timpul controlului)**	**Trebuie corectate (se corectează în timpul controlului sau ulterior)**
Domeniul și/sau subdomeniul activității economice a persoanei supuse controlului			
Numărul de angajați la întreprindere/instituţie			
Istoricul conformităţii sau neconformităţii cu prevederile legislaţiei, dar şi cu prescripţiile Agenţiei			
Data ultimului control			
Perioada de activitate a întreprinderii/instituţiei			

În cazul în care tabelul corespunde cu tabelul din alte liste de verificare, utilizate în cadrul aceluiași control, tabelul se completează doar în una dintre listele de verificare utilizate în timpul controlului.
[2] Se completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului și persoanei supuse controlului.

IV. Lista de întrebări:

Nr. d/o	Întrebări:	Temeiul normativ	Conformitatea			Comentarii	Punctajul * *(doar în cazul unui răspuns negativ)*
			Da	Nu	Nu este cazul		
1.	Se respectă distanţa, conform zonelor de protecţie sanitară, de la magistrale şi întreprinderi până la clădiri de 25 m în sectorul urban/15-10 m sectorul rural?	Pct.3 HG 492/2024					3
2.	Se respectă distanţa de cel puţin 50 m de la teritoriul instituției de învățământ până la obiectele radiotehnice şi sursele de poluare a staţiilor de alimentare cu produse petroliere?	Pct.5 HG 492/2024					3
3.	Dispune instituția de învățământ de teren separat?	Pct.3 HG 492/2024					7
4.	Este asigurată îngrădirea terenului instituției de învățământ?	Pct.6 HG 492/2024					5
5.	Este asigurată înverzirea teritoriului instituției de învățământ, în raport de 40% din terenul liber de construcţii?	Pct.6 HG 492/2024					3
6.	Se respectată interdicția de plantare a pomilor şi arbuştilor înţepători şi cu fructe otrăvitoare pe teritoriul instituției de învățământ?	Pct.6 HG 492/2024					10
7.	Este respectată suprafaţa de 50 m^2 pentru fiecare elev a sectorului instituției de învățământ?	Pct.8 HG 492/2024					3
8.	Sunt organizate zone funcționale pe sectorul instituției de învățământ:	Pct. 9 HG 492/2024					-
9.	-de construcție (clădirea principală)?						5
9.1	- sportivă?						5
9.2	- de odihnă?						5
9.3	- gospodărie?						5
9.4	- de cazare (la necesitate)?						5
10.	Dispune instituția de învățământ de terenuri:	Pct. 10 HG 492/2024					-
10.1	-de volei?						3
10.2	-de baschet?						3
10.3	-de minifotbal?						3
10.4	-pistă pentru alergări?						3
10.5	-pistă pentru sărituri?						3
11.	Este asigurată amplasarea zonei de gospodărie în vecinătate cu blocul alimentar?	Pct. 12 HG 492/2024					5
12.	Este asigurată amplasarea zonei de gospodărie pe teren pavat şi dotată cu intrare separată?	Pct.12 HG 492/2024					5
13.	Este asigurată instituţia de învățământ cu containere de colectare a reziduurilor solide?	Pct.13 HG 492/2024					6

14.	Sunt confecționate containerele de colectare a reziduurilor solide din materiale ușor de procesat și de dezinfectat (metal, plastic), dotate cu capace?	Pct.13 HG 492/2024					3
15.	Este asigurată amplasarea containerelor de colectare a rezidiurilor solide pe un teren pavat?	Pct.13 HG 492/2024					7
16.	Se respectă distanța de cel puțin 25 m de la blocurile de studii al instituţiei de învățământ până la terenul pentru containere de colectarea a deșeurilor?	Pct.13 HG 492/2024					5
17.	Este asigurată evacuarea deșeurilor menajere (confirmat documental)?	Pct.13, 273 HG 492/2024					5
18.	Este asigurată deratizarea și dezinsecția terenului instituției (confirmat documental)?	Anexa 9 HG 492/2024					5
19.	Este asigurată pavarea drumurilor și căilor de circulație de pe teritoriul instituției de învățământ?	Pct.17 HG 492/2024					3
20.	Este organizată iluminarea artificială a teritoriului instituției de învățământ?	Pct.16 HG 492/2024					6
21.	Se respectă interzicerea folosirii clădirilor şi teritoriului instituției de învățământ în alte scopuri decât cele educaționale(întreprinderi de producere de orice tip, oficii, depozite etc.)?	Pct. 51 HG 492/2024					3
22.	Se respectă amplasarea instituției de învățământ în clădire ce are nu mai mult de 4 etaje?	Pct.20 HG 492/2024					5
23.	Este dotată clădirea instituției de învățământ cu încăperi:	Pct.20 HG 492/2024					-
23.1	-săli de clasă pentru ciclul primar (clasele I-IV)?						3
23.2	-săli de clasă pentru ciclul secundar (clasele V-XII)?						3
23.3	-ateliere?						3
23.4	-săli de educație fizică?						3
23.5	-săli de festivități?						3
23.6	-săli pentru grupele cu program prelungit;						3
23.7	-încăperi comune (bloc alimentar, bibliotecă, administrative, de gospodărie, medicale, cabinet pentru consiliere psihologică)?						3
23.8	-încăperi de cazare (după caz)?						3
24.	Este dotată clădirea instituției de învățământ profesional tehnic cu încăperi:	Pct.21 HG 492/2024					-
24.1	-săli de clasă pentru instruirea generală (ore teoretice)?						3
24.2	-săli pentru instruirea profesională (ateliere, pentru însușirea disciplinelor speciale, laboratoare)?						3
24.3	-săli de sport?						3
24.4	-săli de festivități?						3
24.5	-încăperi administrative?						3

24.6	-încăperi comune (cabinet medical, cabinet pentru consiliere psihologică)?						3
24.7	-depozite?						3
24.8	-bloc alimentar?						3
24.9	-încăperi de cazare (cămine), după caz?.						3
25.	Se respectă interdicția amplasării încăperilor în care se desfășoară procesul educațional în subsoluri, demisoluri?	Pct.26 HG 492/2024					10
26.	Este asigurată izolarea acustică fonică a pereților şi a podelei (pereții și pardoseala vor avea proprietăţi de izolare acustică înaltă) în încăperile unde se utilizează echipamente de sunet (set microfon, echipament auditiv,etc) ?	Pct. 24 HG 492/2024					10
27.	Este asigurată amplasarea atelierelor şi sălilor sportive la parter, în blocuri speciale și izolate de secțiile de instruire a elevilor?	Pct. 27 HG 492/2024					3
28.	Este amplasată sala pentru sport nu mai sus de nivelul doi (etajul I)?	Pct.33 HG 492/2024					3
29.	Sunt amenajate vestiarele sălilor sportive separat pentru băieţi şi fete cu cuiere şi un ecran la intrare?	Pct.33 HG 492/2024					5
30.	Sunt dotate vestiarele cu cuiere și/sau dulapuri, cu uși care se încuie și cu separeuri?	Pct.33 HG 492/2024					5
31.	Este asigurată amplasarea încăperilor pentru clasa I la primul etaj și izolate de celelalte clase?	Pct.29 HG 492/2024					5
32.	Este dotat bazinul de înot cu sistem de filtrare și dezinfecție a apei ?	Pct.38 HG 492/2024					10
33.	Este asigurată monitorizarea calității apei din bazin, confirmat documental?	Pct.38 HG 492/2024					10
34.	Sunt prezente în componența încăperilor auxiliare ale bazinului:	Pct.39 HG 492/2024					-
34.1	-camera antrenorului înzestrată cu vestiar, closet și duș?	Pct.39 HG 492/2024					7
34.2	-camera asistentei medicale cu laborator pentru efectuarea analizei calităţii apei?						7
34.3	-vestiar cu săli de duș și closet pentru elevi?						7
34.4	-încăperi pentru tratarea apei?						7
35.	Sunt amplasate încăperile blocului alimentar la primul etaj, în vecinătatea zonei de gospodărie?	Pct.45 HG 492/2024					2
36.	Se asigură capacitatea cantinei de minimum 20-25% din numărul total de elevi care se alimentează?	Pct.45 HG 492/2024					3
37.	Se asigură capacitatea sălii de festivităţi nu mai mică de 25% din numărul total de elevi în instituțiile de învățământ primar, secundar, ciclul I și ciclul II?	Pct.47 HG 492/2024					2
38.	Sunt asigurate încăperile destinate activităţii elevilor cu iluminatul natural direct și lateral?	Pct.162 HG 492/2024					5
39.	Sunt menținute ferestrele şi sursele de iluminare artificială în stare curată?	Pct.178, 224 HG					3

		492/2024					
40.	Este organizată amplasarea meselor şi scaunelor pentru elevi astfel, încât lumina (naturală sau artificială) să cadă din stânga?	Pct.166 HG 492/2024					7
41.	Se respectă distanța de plantare a copacilor de cel puţin 10 m de la clădirea instituției de învățământ ?	Pct.168 HG 492/2024					1
42.	Sunt utilizate pentru iluminatul artificial lămpi fără efecte de pâlpâire, orbire și/sau modificare a culorilor.	Pct.177 HG 492/2024					3
43.	Este asigurat nivelului minim de iluminat în sălile de clasă de 600-800 lx, confirmat documental?	Pct.170 HG 492/2024					5
44.	Este asigurat iluminatul local în ateliere (la băncile de lemnărie şi lăcătuşerie la strunguri), cabinetele medicale, a directorului, în cancelarie (în afară de iluminarea general)?	Pct.175 HG 492/2024					9
45.	Sunt respectate parametrii temperaturii aerului în încăperi:	Pct.180 HG 492/2024					-
45.1	- între 18-20^{o}C în sali de clasă?						7
45.2	- 16 ^{o}C în sala sportivă?						7
45.3	- între (15-17^{o}C) în atelierele de prelucrare a metalului şi lemnului?						7
45.4	-25^{o}C în dușuri?						7
45.5	- între 20-22 °C în dormitoare din cămine?						7
46.	Este menținută umiditatea relativă în încăperile instituției de învățământ la 30-60%?	Pct. 9.1 180 HG 492/2024					5
47.	Se respectă viteza curenților de aer în încăperile destinate elevilor nu mai mult de 0,3 m/s?	Pct.184 HG 492/2024					5
48.	Sunt respectate suprafețele oberlihturilor, care constituie 1/50 din suprafaţa podelelor?	Pct.187 HG 492/2024					3
49.	Se deschid oberlihturile spre tavan?	Pct.187 HG 492/2024					2
50.	Sunt dotate grupurile sanitare cu ventilaţie de aspiraţie mecanică (canale de aspiraţie)?	Pct.190 HG 492/2024					3
51.	Sunt dotate cu sisteme de ventilație mecanică locală prin aspirația aerului:	Pct.192-193 HG 492/2024					-
51.1	-cabinetele de chimie?						10
51.2	-ateliere de lemnărie, de lăcătușărie?						10
51.3	-mesele de lucru din atelierele de sudură?						10
51.4	-în bucătărie (cuptor, plite)?						10
52.	Sunt dotate laboratoarele de chimie cu dulapuri pentru păstrarea substanțelor chimice, echipate cu sisteme locale de aspirație mecanică?	Pct.191 HG 492/2024					12
53.	Este asigurată clădirea instituției de învățământ cu sistem de încălzire (centralizat sau autonom)?	Pct.194 HG 492/2024					7
54.	Este asigurată clădirea instituției de învățământ cu ventilaţie centrală	Pct.194 HG 492/2024					7
55.	Se respectă interdicția utilizării sistemelor	Pct.195 HG					**7**

	de încălzire cu abur a clădirea instituției de învățământ?	492/2024					
56.	Este asigurată îngrădirea instalațiilor de încălzire?	Pct.196 HG 492/2024					**7**
57.	Se respectă temperatura agentului termic pentru încălzire de 55-75 °C?	Pct.196 HG 492/2024					**7**
58.	Sunt menținute în stare curată dispozitivele de încălzire?	Pct.197 HG 492/2024					**7**
59.	Se respectă amplasarea centralei termice autonome în construcţie separată, integrate (nu mai jos de nivelul solului) sau în anexe adiacente clădirilor instituţiei?	Pct.198 HG 492/2024					**10**
60.	Se respectă interzicerea amplasării centralelor termice autonome în apropierea sau sub sălile în care se desfășoară procesul educațional, în zonele de odihnă şi pe căile de evacuare?	Pct.199 HG 492/2024					**10**
61.	Este respectată interzicerea utilizării sobelor și a convectoarelor pe gaz?	Pct.200 HG 492/2024					**15**
62.	Este racordată instituția de învățământ la sisteme centralizate de apă rece şi fierbinte?	Pct.201 HG 492/2024					**10**
63.	Este asigurată instituția de învățământ cu apă potabilă sigură confirmat documental ?	Pct.201 HG 492/2024					**15**
64.	Este asigurată amplasarea la fiecare etaj a fântânilor pentru apă potabilă, iar în cazul în care calitatea apei nu corespunde standardelor, se vor utiliza dozatoare de apă potabilă, prevăzute cu pahare de unică folosință?	Pct.30 HG 492/2024					9
65.	Sunt aprovizionate cu chiuvetă conectată la rețeaua de apă și canalizare:	Pct.205 HG 492/2024					**-**
65.1	-laboratoarele de chimie, fizică, biologie						**10**
65.2	-sălile de educație tehnologică, educație plastică						**10**
65.3	-atelierele,						**10**
65.4	-sălile destinate claselor primare și grupelor cu program prelungit						**10**
65.5	-cantina, bufetul,						**10**
65.6	-grupurile sanitare, dușurile						**10**
65.7	-încăperile pentru necesități tehnice (după caz)						**10**
66.	Se asigură producerea apei calde local, În lipsa sistemelor centralizate de alimentare cu apă caldă?	Pct.201 HG 492/2024					**7**
67.	Se asigură testarea calității apei potabile conform parametrilor reglementați la începutul fiecărui an de studii, confrimat documental?	Pct.206 HG 492/2024					**10**
68.	Este racordată instituția la sistemul de canalizare ?	Pct.207 HG 492/2024					**5**
69.	Este asigurată instituția de învățământ în lipsa sistemelor centralizate de canalizare, cu instalaţii proprii, pentru colectarea, epurarea şi evacuarea apelor reziduale	Pct.207 HG 492/2024					**10**

	menajere?						
70.	Este asigurată amplasarea la fiecare etaj grupuri sanitare?	Pct.40 HG 492/2024					9
71.	Este asigurată întreţinerea în stare curată a grupurile sanitare (WC-lor, lavoar)?	Pct.223 HG 492/2024					**9**
72.	Se respectă dotarea blocurilor sanitare corespunzător numărului de elevi: un scaun de WC pentru 20 de elevi?	Anex. 40 HG 492/2024					**10**
73.	Se respectă dotarea blocurilor sanitare corespunzător numărului de elev un lavoar pentru 40 de elevi?	Anexa 20 HG 492/2024					**10**
74.	Este asigurată întreţinerea în stare curată a încăperilor, prin efectuarea dereticării zilnic prin metoda umedă cu utilizarea detergenţilor și oberlihturilor deschise?	Pct.223 HG 492/2024					**8**
75.	Este asigurată acoperire podelei în grupurile sanitare, bucătărie, spălătorie şi baie cu plăci de ceramică netedă, impermeabilă pentru apă?	Pct.226 HG 492/2024					**5**
76.	Este asigurată marcarea cu culoare roşie a inventarului pentru WC-uri (cârpe, căldare, perie) şi păstrarea acestuia în dulapuri speciale?	Pct.225 HG 492/2024					**8**
77.	Este asigurată păstrarea inventarului pentru WC-uri (cârpe, căldare, perie) în dulapuri speciale?	Pct.225 HG 492/2024					**8**
78.	Sunt utilizate produsele biocide, inclusiv cele cu risc redus, înregistrate de stat și incluse în registrul național al produselor biocide, conform prevederilor?	pct.10,12,38, 110 HG 344/2020 Pct.197 HG1211/2016					**15**
79.	Sunt respectate cerințele instrucțiunilor de utilizare a substanțelor biocide la dezinfectarea încăperilor, mobilierului și instrumentelor?	pct.105 HG 344/2020 Pct. 197 HG1211/2016					**10**
80.	Sunt asigurați elevii cu loc de lucru la bancă/masă în corespundere înălţimii lui (în încălţăminte), acuităţii vizuale și auditive?	Pct.208 HG 492/2024					**9**
81.	Sunt dotate clasele cu mobilier de 2-3 numere corespunzătoare înălţimii elevilor?	Pct.210 HG 492/2024					**10**
82.	Se respectă aranjarea băncilor în clasa de studii, respectiv mai mici mai aproape de tablă?	Pct.211 HG 492/2024					**10**
83.	Se respectă distanțele de amplasare a băncilor în clasă:	Pct.214 HG 492/2024					-
83.1	-0,5-0,6 m de la pereţi până la bănci,						**10**
83.2	-2,4-2,7 m de la tablă până la primele bănci						**10**
83.3	- de 8,6 m de la tablă până la ultimele bănci?						**10**
84.	Sunt folosite table de culoare maro închis sau verde închis? care au suport pentru cretă și burete?	Pct.221 HG 492/2024					**10**
85.	Sunt dotate tablele cu suport pentru cretă şi burete?	Pct. 221 HG 492/2024					**10**
86.	**Cerinţe faţă de ateliere**	Pct. 27 HG 492/2024					

	Este asigurată amplasarea atelierelor la parter și izolarea acestora de clasele de studii?						**5**
87.	Se respectă interdicția amplasării atelierelor în demisolul sau subsolul clădirii?	Pct.52 HG 492/2024					**10**
88.	Se respectă normele pentru suprafața atelierelor de minim 6 m^2 pentru un elev?	Pct.52 HG 492/2024					**8**
89.	Sunt dotate atelierele cu depozite și încăperi pentru păstrarea uneltelor?	Pct.53 HG 492/2024					5
90.	Este asigurată finisarea netedă a podelelor și pereților încăperilor de producere, fără semne de atac fungic și care permite curăţarea umedă şi dezinfectarea?	Pct.54 HG 492/2024					**3**
91.	Sunt dotate atelierele cu lavoare cu apă caldă şi rece, săpun, şerveţele electrice şi perii?	Pct.57 HG 492/2024					**9**
92.	Sunt dotate atelierele cu trusă medicală şi brancardă?	Pct.59 HG 492/2024					**10**
93.	Se respectată izolarea vestiarelor pentru haine de cele pentru echipamentul de protecţie?	Pct.60 HG 492/2024					**9**
94.	Este asigurat utilajul cu transmisie din cadrul atelierelor cu grilaj de protecţie?	Pct.63 HG 492/2024					**8**
95.	Este asigurată vopsirea dispozitivelor periculoase în culoare roşu aprins, iar restul utilajului în culori deschise?	Pct.66 HG 492/2024					**9**
96.	Sunt marcate locurile de muncă cu semne de siguranţă?	Pct.73 HG 492/2024					**10**
97.	Sunt dotate locurilor de muncă cu noptiere, dulapuri, poliţe, rafturi pentru instrumente, ochelari de protecţie?	Pct.73 HG 492/2024					**7**
98.	Sunt respectate distanţele dintre mesele de lăcătuşerie aranjate perpendicular pasajului de 0,9 m, câte două frontal în linie - 1,6 m?	Pct.86 HG 492/2024					**7**
99.	Sunt respectate distanţele dintre mesele de prelucrare a lemnului aranjate într-un rând de 65-80 cm, iar între rânduri - 70 cm-1,2 m?	Pct.86 HG 492/2024					**7**
100.	Sunt respectate distanţele de la strunguri până la mesele de lăcătuşerie (lemnărie) de 90 cm?	Pct.86 HG 492/2024					**9**
101.	Sunt asigurați elevii și profesorii (maiștrii) în timpul instruirii prin muncă, cu echipament, mijloace de protecţie individuală: halate, şorţuri, mănuşi, ochelari de protecţie?	Pct.81 HG 492/2024					**15**
102.	Este asigurată ținerea corespunzătoare a registrului de petrecere a instructajului privind securitatea muncii?	Pct.82 HG 492/2024					**10**
103.	Se asigură evaluarea nivelului, caracterului, frecvenței și duratei acțiunii zgomotului in timpul instruirii profesionale și a practicii de producție?	Pct. 106 HG 492/2024					**10**
104.	Se respectată nivelul zgomotului la locurile de lucru, în timpul funcţionării utilajului,	Pct. 106 HG 492/2024					**10**

	confirmat documental?						
105.	**Cerinţe faţă de cabinetele de informatică** Se respectă interzicerea amplasării cabinetelor de informatică la demisol şi subsol?	Pct.109 HG 492/2024					**7**
106.	Se respectă normele pentru suprafaţa cabinetului de informatică de minim 6 m^2 la un loc de muncă?	Pct.110 HG 492/2024					**5**
107.	Este asigurată vopsirea în culori deschise (bleu, verde-deschis, gri-deschis) a suprafeţelor de lucru din cabinetele de informatică?	Pct.113 HG 492/2024					**5**
108.	Este organizată camera de laborator pentru CI cu suprafaţa de 18 m^2, pentru păstrarea utilajului şi pieselor de rezervă?	Pct.115 HG 492/2024					**5**
109.	Este asigurată amplasarea locurilor de muncă cu TV perpendicular ferestrelor, astfel ca lumina să cadă dintr-o parte, îndeosebi, din stânga?	Pct.5.17 (124) HG 492/2024					**5**
110.	Este respectat nivelul zgomotului la locurile de lucru,în timpul funcţionării tehnicii de calcul, care nu depăşeşte 50 dBA, confirmate prin rezultatele măsurărilor instrumentale?	Pct.141 HG 492/2024					**9**
111.	Se respectă durata de lucru la monitor: Pentru elevii claselor I-IV - 15 min. Pentru elevii claselor V-VII - 20 min. Pentru elevii claselor VIII-IX - 25 min. Pentru elevii claselor X-XI în - 30 min la prima şi cazul a două lecţii succesive 20 min la a doua?	Pct.143 HG 492/2024					**10**
112.	Dispune instituția de învățământ de meniul model pentru alimentaţia copiilor pentru 10 zile, coordonat subdiviziunile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică?	Pct.240 HG 492/2024					**5**
113.	Este prezentă în instituția de învățământ lista bucatelor interzise?	Pct. 243 HG1211/2016					**7**
114.	Este prezent planul măsurilor de profilaxie a intoxicațiilor alimentare și bolilor diareice acute, coordonat subdiviziunile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică?	Pct. 201 HG1211/2016					**5**
115.	Este utilizată vesela de masa, confecționată din faianță, porţelan sau inox?	Pct.251 HG 492/2024					**8**
116.	Se respectă interzicerea utilizării veselei ştirbite, de plastic, de aluminiu, de ceramică și de sticlă?	Pct. 251 HG 492/2024					**8**
117.	Corespunde finisarea interioară a punctului medical conform pct. 121 al Regulamentului sanitar privind condiţiile de igienă pentru instituţiile medico-sanitare, aprobat prin HG 663/2010?	Pct. 121 HG 663/2010, Pct.172 , c) HG1211/2016					**9**
118.	Se asigură de către personalul medical efectuarea o dată pe lună a examinării copiilor la pediculoză, cu înregistrarea	Pct. 206 (284) HG1211/2016					**5**

	rezultatelor în registru special?						
119.	Este asigurat punctul medical cu medicamente și echipament medical conform normelor sanitare?	Pct. 286 lit q) anex. 18 HG1211/2016					**5**
120.	Este asigurată ținerea corespunzătoare a Registrului de evidență a activității de educație pentru sănătate (f- 038/e)?	Anexa 11, pct. 285 HG 492/2024					**5**
121.	Este asigurată ținerea corespunzătoare a Registrului de evidenţă a bolilor infecţioase (f- 060/e)?	Anexa 11, pct. 285 HG 492/2024					**5**
122.	Este asigurată ținerea corespunzătoare a Registrului de evidență a vaccinărilor (f- 063/e)?	Anexa 11, pct. 285 HG 492/2024					**5**
123.	Este asigurată instruirea igienică a angajaţilor, la angajare și perfecţionarea cunoştinţelor igienice o dată la 2 ani?	art. 30, alin (5), 45 L10/2009 anexa 1, pct. 5 OMS nr. 314/2020 pct. 283 HG1211/2016					**10**
124.	Se respectă interzicerea fumatul pe teritoriul instituției de învățământ ?	Art.26 alin.(1) L 278/2007					**6**
125.	Este afișat la intrare, în cel mai vizibil loc, pe teritoriul instituției de învățământ în încăperi/spaţii/ semnul unic de interzicere a fumatului?	Art.27 alin.(2) L 278/2007					**6**
126.	Sunt întreprinse măsuri de prevenire, combatere şi distrugere a buruienii ambrozia pe teritoriu instituției de învățământ, confirmate prin lipsa acesteia la etapa controlului?	Pct. 7 HG 492/2024 Pct. 4 HG967/2018					**6**
	PUNCTAJUL GENERAL**						

*.Fiecărei întrebări din lista de verificare i se atribuie un punctaj de la 1 la 20, astfel încît 1 reflectă cea mai mică importanţă pentru risc, iar 20 - cea mai mare importanţă pentru risc. Punctajul trebuie să reflecte combinația posibilei daune a riscului (cu cît riscul este mai periculos, cu atît este mai mare punctajul care se acordă pentru întrebare) şi cerinţa legală verificată prin întrebare (dacă respectarea cerinţei contribuie la eliminarea completă a riscului pe care îl vizează, punctajul este mai mare, iar dacă respectarea cerinţei contribuie mai puţin la eliminarea riscului, punctajul acordat este mai mic). Se acordă punctaj maxim pentru întrebările care indică asupra unei cerinţe legale, a cărei încălcare poate produce un risc pentru viaţa persoanei sau poate produce o vătămare gravă a integrităţii corporale a persoanei.

**.Punctajul general se utilizează la evaluarea nivelului global de conformitate al persoanelor supuse controlului şi la întocmirea clasamentului acestora.

V. Punctajul pentru evaluarea riscului:

Încălcări	**Numărul de întrebări conform clasificării încălcărilor** *(toate întrebările aplicate)*	**Numărul de încălcări constatate în cadrul controlului** *(toate întrebările neconforme)*	**Gradul de conformare conform numărului de încălcări %** *(1-(col 3/col 2) x100%)*	**Ponderea valorică totală conform clasificării încălcărilor** *(suma punctajului tuturor întrebărilor aplicate)*	**Ponderea valorică a încălcărilor constatate în cadrul controlului** *(suma punctajului întrebărilor neconforme)*	**Gradul de conformare conform numărului de încălcări %** *(1-(col 6/col 5) x100%)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*

Minore						
Grave						
Foarte grave						
Total						

VI. Ghid privind sistemul de apreciere a întrebărilor:

Calificarea încălcărilor	Punctajul
Minore	1 - 6
Grave	7-14
Foarte grave	15 - 20

VII. Lista actelor normative relevante

Nr. d/o.	Indicativul	Titlul
1.	Legea nr. 10 din 03.02.2009	privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (L10/2009)
2.	Legea nr. 182 din 19.12.2019	privind calitatea apei potabile (L182/2019)
3.	Legea nr.278 din 14.12.2007	privind controlul tutunului (L 278/2007)
4.	Hotărârea Guvernului nr. 492 din 10.07.2024	Cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar pentru instituțiile de învățământ primar, secundar, ciclul I și II, și profesional tehnic (HG 492/2024)
5.	Hotărârea Guvernului nr.663 din 23.07.2010	Regulamentul sanitar privind condiţiile de igienă pentru instituţiile medico-sanitare (HG 663/2010)
6.	Hotărârea Guvernului nr. 1211 din 04.11.2016	cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar pentru instituţiile de educaţie timpurie (HG1211/2016)
7.	Hotărârea Guvernului nr. 967 din 03.10.2018	Regulamentul privind combaterea și prevenirea răspândirii buruienii ambrozia (Ambrosia artemisiifolia) (HG967/2018)
8.	Hotărârea Guvernului nr. 344 din 10.06.2020	pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (HG 344/2020)
9.	Ordinul Ministerului Sănătății nr. 314 din 25.03.2020	cu privire la aprobarea listei profesiilor ce necesită instruire igienică obligatorie și a programelor de instruire igienică (OMS nr. 314/2020)

Întocmită la data de ___/_____/ anul 20__

Semnătura inspectorilor prezenţi la realizarea controlului:

_____	_____	_____
(Nume, prenume)	*(Semnătura)*	*(Data aducerii la cunoştinţă)*
_____	_____	_____
(Nume, prenume)	*(Semnătura)*	*(Data aducerii la cunoştinţă)*